

# Prüfcheckliste für rollstuhlgerechte Unterkünfte

Räumlichkeit	Kriterien	Erfüllt ja/nein	Beschriebene Abweichung	Vereinbarte Maßnahme (was?)  bis wann erledigt?
<b>Parkplätze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkplatz mit &gt; 350 cm vorhanden</li> <li>• Parkplatz gut auffindbar</li> <li>• Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum barrierefreien Eingang</li> </ul>			
<b>Außenanlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufenlose und befestigte Verbindung vom Parkplatz zum Eingang mit max. 6% Steigung</li> </ul>			
<b>Gebäudeeingang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haupteingang stufen-, und schwellenlos erreichbar</li> <li>• Rampen, Hebebühnen, Treppenlifte o. Nebeneingänge sind für Rollifahrer selbständig benutzbar</li> <li>• Bedienung der Gegensprechanlage o. Nachtglocke gewährleistet. Nachtzugang gewährleistet</li> </ul>			
<b>Windfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingangs- und Windfangtüren sind für Gäste mit Rollstuhl benutzbar und leicht bedienbar.</li> <li>• 150 cm Manövriertfläche vorhanden</li> </ul>			
<b>Eingangshalle/Bereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptzirkulationswege sind stufenlos und haben Durchgangsbreite von mind. 120cm</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Bereich der Rezeption gibt es einen unterfahrbaren Tisch zum Schreiben (ca. 70cm)</li> </ul>			
<b>Restaurant/Frühstücksraum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufenlos erreichbar</li> <li>• Zufahrt zu Tischen leicht möglich</li> <li>• Ein Teil der Tische ist unterfahrbar</li> <li>• Bar: Podest für Augenhöhe</li> </ul>			
<b>RollstuhlWC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentlich zugängliches WC im Gebäude (nicht Zimmer) ist stufenlos zugänglich, leicht auffindbar und hat die Maße 155 c, Breite und &gt; 215 cm Tiefe.</li> <li>• Türen nach außen aufschlagend</li> <li>• Waschbecken unterfahrbar</li> <li>• Mülleimer vorhanden</li> <li>• Haltegriffe vorhanden</li> </ul>			
<b>Konferenz- und Gesellschaftsräume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufenlos zugänglich</li> <li>• Zufahrt und Unterfahrt zu einem Teil der Tische ist gegeben</li> <li>• Rollstuhlgerechtes WC ist leicht erreichbar</li> </ul>			
<b>Lift</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liftzufahrt ist gewährleistet, Lift vom Rollstuhl aus bedienbar (maximale Schalterhöhe 120 cm)</li> <li>• Lifttüre &gt;80cm breit, Kabinenbreite 110cm, Tiefe 140cm.</li> </ul>			
<b>Schlafzimmer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türe mind. 80cm breit und von Rollstuhlfahrer bedienbar</li> <li>• Bett mind. von einer Längsseite mit Rollstuhl erreichbar. (Platzbedarf 120cm, Praxis 90cm ausreichend) Betthöhe zw. 40-50cm</li> <li>• Bettkante bündig mit Matratze</li> <li>• Vor Bett Manövrierfläche von 150cm Ø</li> <li>• Pflegebett/elektrisch verstellbares Bett</li> </ul>			

	<p>vorhanden oder kann ausgeliehen werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zufahrt zu Möbeln und Bedienbarkeit der Möbel ist gegeben. Tisch unterfahrbar + 60cm Höhe</li> <li>• Kleiderkasten + Garderobe benutzbar</li> <li>• Teppich hat gute Rolleigenschaften</li> <li>• Notrufknopf vorhanden</li> </ul>			
<b>Sanitärraum im Zimmer mit WC, Dusche, Bad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tür &gt;80 cm breit; öffnet nach außen o. Schiebetür</li> <li>• Manövrierfläche &gt; 150cm</li> <li>• WC mind. von 1 Seite her in einem Winkel von 90 Grad zufahrbar</li> <li>• Dusche ohne Schwelle befahrbar</li> <li>• Bodenbelag rutschmindernd</li> <li>• Sitzmöglichkeit in Dusche von der aus die Armaturen bedienbar sind; Abnehmbarer Duschkopf,</li> <li>• Falls Badewanne: extrabreiter Rand (15cm); Höhe ca. 45cm und Haltegriff</li> <li>• Waschbecken unterfahrbar</li> <li>• Spiegel Unterrand bei max. 90cm Höhe od. klappbar</li> <li>• Badewannenlift/Deckenlifter f. Tetraplegiker vorhanden</li> </ul>			
<b>Balkon und Terrasse beim Zimmer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwellenhöhe von Zimmer hinaus max 3cm</li> <li>• Wendemöglichkeit draußen</li> </ul>			
<b>Räume für Freizeit, Fitness und Sport</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufenlos zugänglich</li> <li>• Wichtige Bereiche für Rollifahrer benutzbar</li> <li>• Computertische unterfahrbar (Höhe mind. 60cm)</li> <li>• Fitnessgeräte zufahrbar und benutzbar</li> <li>• Saunatüren ohne Schwelle; Breite mind. 80cm</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duschköglichkeit mit Klappsitz oder Hocker</li> <li>• Duschrollstuhl vorhanden</li> <li>• Rollstuhltaugliches WC in entsprechender Nähe</li> </ul>			
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwurfschacht für Müll im Gang/Zimmer vorhanden</li> <li>• Info über rolligerechtes Freizeitangebot in Umgebung</li> <li>• Leihgeräte (Handbikes, Swisstrucks ect.)</li> <li>• Fluchtwege für Rollifahrer vorhanden</li> </ul>			